

(消弧线圈)

依据有关法律、法规的规定，合同双方就以下样品性能考核的技术服务，经协商一致，签订本合同书。

技术服务的内容和要求：

- ☐1. 例行试验（☐ 操作冲击试验）
- ☐2. 型式试验
- ☐2.1 温升试验
- ☐2.2 额定电压下的电流测量
- ☐2.3 雷电冲击试验
- ☐3. 特殊试验
- ☐3.1 损耗测量
- ☐3.2 声级测定
- ☐3.3 1.1 倍额定电压及以下的磁化特性测量
- ☐4. 其它试验项目
- ☐5 提供英文报告

委托试验项目保持“■”，非委托试验项目保持“□”

委托单位 (甲方)		委托单位 地址	
生产单位		生产单位 地址	
样品名称	消弧线圈	出厂序号	
样品型号			
委托单位 联系人		联系人 电话	
电子邮箱		样品处理	☐ 自取 ☐ 委托托运
服务单位 (乙方)			

第 号技术服务合同书附件

说明：在本技术要求中未涉及的内容按 GB/T1094 及相关标准执行。

- 1、使用条件：标准规定的正常使用条件☐特殊使用条件☐
- 2、基本参数：
- a) 额定容量（kVA）：
- b) 额定电压（kV）：
- c) 额定频率(Hz)：
- d) 绝缘耐热等级：
- e) 海拔高度（m）：
- f) 冷却方式：
- g) 绝缘水平：LI/AC / kV
- h) 线圈材质：铜：☐铝：☐
- i) 线圈结构：
- j) 各分接电流值：

分接位置	分接额定电流值 (A)	分接位置	分接额定电流值 (A)

第 号技术服务合同书附件

3、试验技术要求：

a) 性能：

损耗值（ °C）（kW）：

b) 声级测量：声压法 ☐ 声压级(dB)A：

c) 温升试验：顶层油温升（K）： 绕组平均温升（K）：

d) 工频耐压试验：工频耐压(kV)： 持续时间（s）：

e) 雷电冲击耐压：全波(kV)： 截波(kV)：

f) 局部放电水平（pC）：

g) 其它技术要求：

4、样品管理：

试验完成后一个月内免费对样品负责保管，超过免费保管期加收保管费，超过 6 个月视为放弃样品所有权。

5、附件：

授权书 ☐

铭牌图 ☐

外形尺寸图 ☐

技术条件 ☐

委托单位特别声明：保证委托乙方检验的样品由我公司自行生产，如样品验收时或检验过程中核实非我公司生产，甲方愿承担一切法律责任，已交检验费不退，乙方向全行业通报并上报国家质检总局及国家认监委处理

技术合同评审意见：

委托单位(甲方)：（加盖公章或被授权人签字） 服务单位(乙方)：

被授权人： 年 月 日 评审人： 年 月 日

第

号技术服务合同书附件

(并联电抗器)

- 检验标准：
- CNAS 授权范围内标准
- ☐ GB/T1094.6-2011 电力变压器 第 6 部分：电抗器
- ☐ IEC60076-6:2007 电力变压器 第 6 部分：电抗器

其它检验标准

请自行填写：

第 号技术服务合同书附件

技术服务合同修改单

委托单位（甲方）：
(加盖公章或被授权人签字)

服务单位（乙方）：

年 月 日

年 月 日